

Stavební připravenost pro venkovní finské a BIO sauny

PROSTOR PRO VESTAVBU SAUNY:

Prostor pro umístění sauny musí být rovný, ideálně betonová deska vybetonovaná do nezámrazné hloubky. V případě, že je sauna umístěná na terase, je třeba zajistit dostatečnou nosnost terasy - hmotnost sauny je 350 – 500 kg, hmotnost je roznesená podlahovým roštem na celý půdorys sauny (hmotnost je dle velikosti sauny různá).

PODLAHA:

Podlaha v prostoru sauny je požadována rovná, betonová, bez spádu a ve velikosti půdorysu sauny. V prostoru sauny není žádoucí kanalizační vpust' (gula).

ELEKTRICKÝ PŘÍVOD:

Kabel pro saunu požadujeme umístit 20 cm od kraje betonové základové desky, ideálně v husím krku, nechat volně smotaný na základové desce, s dostatečnou délkou volného kabelu 3 – 5 m (dle velikosti sauny a umístění kabelu).

V případě veřejné sauny je nutno přivést kabel s nouzovým napájením pro saunové nouzové světlo, v případě, že není možné přivést takový kabel, alternativně možno přivést kabel 3x1,5 CYKY s vlastním jističem.

Přívodní kabel pro saunu musí mít svůj vlastní proudový chránič 30mA!

Výkon topidla	3 kW	3,6 kW	4,5 kW	6 kW	9 kW	12 kW	15 kW	18 kW	21-27 kW
Napětí	230V+PE+N		3X400V+PE+N						
Přívodní kabel	2xCYKY3x2,5 2xCYKY3x2,5		CYKY5x1,5 CYKY3x2,5	CYKY5x2,5 CYKY3x2,5	CYKY5x2,5 CYKY3x2,5	CYKY5x4 CYKY3x2,5	2xCYKY5x2,5	2xCYKY5x2,5	2xCYKY5x6 CYKY3x2,5
Požadovaný jistič	1x16A	1x16A	3x10A 1x16A	3x16A 1x16A	3x16A 1x16A	3x25A 1x16A	3x32A 1x16A	3x32A 1x16A	3x50A 1x16A

všechny jističe s hodnotou B

UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNÉ SAUNY:

Přístup k saunovému regulátoru má mít pouze oprávněná obsluha. Dle platných norem (ČSN 33-2000-701 a výše uvedených) je nutno zajistit správné umístění elektrických zařízení s ohledem na vnější vlivy.

Saunujeme s.r.o.

SHOWROOM KOLÍN

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz

Saunujeme.cz

SHOWROOM ČESKÉ BUDĚJOVICE

budova CITY CENTER CB
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 37001
+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz

**Saunujeme.cz**
SAUNY NA MÍRU

ZÁSUVKA PRO MONTÁŽ:

Objednatel zajistí zhotoviteli zdarma přístup k zásuvce 230V/50Hz s jističem 16A pro ruční mechanizaci.

MINIMÁLNÍ TEPLOTA PRO MONTÁŽ:

Pro montáž je nutno zajistit minimální teplotu prostředí 10 °C.

MÍSTO MONTÁŽE:

- V těsné blízkosti sauny musí být při montáži zajištěn prostor pro snadnou manipulaci s rozměrnými předměty a místo pro případnou úpravu dřevěného materiálu (řezání, vrtání).
- Snadný a co nejkratší přístup na místo montáže od sjízdny komunikace.
- Zajištění možnosti parkování jedné dodávky přímo u objektu u nejvhodnějšího vstupu.
- Poskytnutí výtahu v případě nutnosti svislé dopravy na stavbě.
- Zamezit přístupu cizích neoprávněných osob na místo montáže sauny.
- Zajištění sociálního zařízení pro montážníky.

DOPORUČENÍ PRO STAVEBNÍ FIRMY A INVESTORA:

Zařazení montáže sauny do harmonogramu prací doporučujeme včas konzultovat se zhotovitelem. Po skončení montáže doporučujeme saunu zabezpečit proti poškození a odcizení doplňků ze sauny a doporučujeme prostory pravidelně větrat.

PROVIZORNÍ EL.PŘÍVOD, ODZKOUŠENÍ:

Nebude-li v době montáže sauny připravena definitivní elektrická instalace, musí být připraven alespoň provizorní přívod el. energie pro vyzkoušení funkčnosti sauny. Sauna bude v takovém případě odzkoušena a další jízda za účelem opětovného zapojení a odzkoušení bude objednateli účtována dle platného ceníku Saunujeme.

Saunujeme s.r.o.

SHOWROOM KOLÍN

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz

Saunujeme.cz

SHOWROOM ČESKÉ BUDĚJOVICE

budova CITY CENTER CB
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 37001
+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz

**Saunujeme.cz**
SAUNY NA MÍRU